



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Divisione V – U.N.M.I.G. – Laboratori di analisi e sperimentazione per il settore minerario ed energetico

RELAZIONE SPERIMENTALE

CAMPIONE 3008

Analisi del gas naturale nella centrale di trattamento gas “Grottammare” della società ADRIATICA IDROCARBURI S.p.A., ubicata nel comune di Grottammare (AP).

Premessa

La Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, ha predisposto una campagna di controllo della qualità del gas naturale prodotto e/o stoccato in Italia.

Nell'ambito di questi controlli, il dott. Renzo Montereali e il dott. Carlo Celletti, funzionari tecnici della Divisione V - U.N.M.I.G. “Laboratori di analisi e sperimentazione per il settore minerario ed energetico”, hanno effettuato in data 16 marzo 2011 il campionamento e l'analisi in campo del gas naturale nella centrale “Grottammare” dopo il trattamento e prima della immissione nella rete gas SNAM.

Nella centrale “Grottammare” della società ADRIATICA IDROCARBURI S.p.A., il gas prodotto, circa 85.000 Sm³/giorno, proviene dalle piattaforme situate nell'off shore adriatico.

Alle operazioni di campionamento ed analisi hanno assistito in rappresentanza della società il sig. Tommaso Ferrari (controllore operabilità impianti), il sig. Massimo Faraone e il sig. Orlando Ramini (sorveglianti centrale).

Modalità di campionamento

Il campionamento (foto 1) è stato effettuato nella centrale “Grottammare” dalla linea di derivazione del Fuel Gas servizi.

L'analisi composizionale del gas è stata condotta dai tecnici della Divisione V con l'ausilio di un gascromatografo portatile modello μ GC 3000 della Agilent (foto 2).

